# Zusammenfassung / Prüfbericht

Prüfungen von nicht ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln, gemäß den Unfallverhütungsvorschriften „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ DGUV Vorschrift 3

**Prüfort:**

| | |
|---|---|
| Objekt/Anschrift: | **[Justus-Liebig-Universität Gießen]**<br>**[beauftragende Institution]**<br>**[Straße Nr.]**<br>**[35xxx Gießen]** |
| **Auftragsnummer:** | **[von Auftraggeber]** |
| **Prüfgerät:** | **[Hersteller und Typ]** |

**Prüfgegenstand:**

1. Optische Kontrolle gegen Beschädigungen
2. Durchgangsprüfung
3. Schutzleiterprüfung
4. Isolationswiderstandsprüfung
5. Kurzschlussprüfung
6. Funktionsprüfung

**Prüfergebnis: Stück**

| | |
|---|---|
| Prüfungen wurden ohne Mängel durchgeführt:<br>Prüfplakette wurde angebracht. | **[Anzahl]** |
| Prüfungen mit Mängeln: | **[Anzahl]** |

Die bei der Prüfung beanstandeten Geräte dürfen erst nach einer Instandsetzung von einer Elektrofachkraft wiedereingesetzt werden. Auf die übergebenen einzelnen Prüfungsnachweise wird verwiesen.

| | |
|---|---|
| Fehlerquote: | **[##,#]** % |
| Fehlerquote < 2 % erreicht: | **[ja / nein]** |

| | |
|---|---|
| **Datum:** | **[##.##.####]** |
| **Unterschrift/Firmenstempel Prüfer:** | **[A. Bedefg]** |